

Anthony TROCHET

De: Benoît Trescazes <benoit.trescazes@grandsud82.fr>
Envoyé: jeudi 1 avril 2021 13:33
À: Romain LE CHENADEC
Cc: olivier aspe; Ndogbia YOMBO; Christophe DELACHAIR; Sylvie BOISSIER
Objet: Re: Projet ARGAN- Montbartier

Bonjour Monsieur Le Chenadec,

Pour répondre à vos interrogations, concernant la défense incendie de la ZAC, le réseau d'eau brute est dimensionné pour alimenter 4 poteaux incendie à 60m³/h en simultané sous 1 bar de pression minimum. Des essais ont permis de valider ce fonctionnement.

Vous pouvez dimensionner votre installation privée pour 1, 2, 3 ou 4 poteaux incendie à 60 m³/h, la station de pompage s'adapte au besoin. Cependant, vous ne pouvez pas en alimenter plus de 4 en simultané ou à plus de 60 m³/h sous peine de mettre en péril l'installation.

Par ailleurs, vous trouverez l'étude d'impact soumise à la participation du public en 2020 ainsi l'avis de la MRAe et la réponse du maître d'ouvrage en téléchargement sur le site de la Communauté de communes, accessible via [ce lien](#). Cependant, une nouvelle mise à jour de l'étude d'impact est prévue en parallèle du dossier de réalisation de la ZAC.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,



PÔLE ÉCONOMIE EMPLOI TOURISME

Benoît TRESCAZES

Agent économique

Tél. 05 63 27 57 16

benoit.trescazes@grandsud82.fr

8, rue de la Mouscane 82700 MONTECH

www.grandsud82.fr



De: "Romain LE CHENADEC" <romain.lechenadec@argan.fr>

À: "benoit trescazes" <benoit.trescazes@grandsud82.fr>

Cc: "olivier aspe" <olivier.aspe@grandsud82.fr>, "Ndogbia YOMBO" <ndogbia.yombo@argan.fr>, "christophe delachair" <christophe.delachair@argan.fr>, "Sylvie BOISSIER" <sylvie.boissier@argan.fr>

Envoyé: Mardi 30 Mars 2021 18:03:35

Objet: RE: Projet ARGAN- Montbartier

Bonjour Monsieur Trescazes,

Je vous remercie pour l'envoi de ces études. Je constate qu'elles sont anciennes et qu'elles correspondent *a priori* aux études menées lors de la création de la ZAC.